

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 1/ \_\_\_\_\_**

Пришимский с.о.  
Место составления

21.02.2024 г.  
Время 17:18

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района имени Шал акына Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 1 от 12.02.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

Омаров Бектурган Бектурсынович - Начальник отдела  
КАЙНЕТОВ БАХТИЯР КЕНЖЕБОЛАТОВИЧ - Вр.и.о. руководителя  
КАЙРУЛЛА БАҚДӘУЛЕТ МЕДЕУБЕКҰЛЫ - инженер

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение «Пришимская средняя школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования района Шал акына» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение «Пришимская средняя школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования района Шал акына» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Район Шал акына, Повозочное, Березовая (улица), 2.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением** 12.02.2024 - 21.02.2024

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

14 февраля 2024 года в 10 часов 00 минут при проведении проверки по особому порядку объекта КГУ «Пришимская средняя школа» КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата СКО» расположенного по адресу: СКО, район Шал акына, с.Повозочное, на основании акта о назначения проверки за № 1 от 12.02.2024 г, были допущены нарушения в области пожарной безопасности..

Коммунальное государственное учреждение «Пришимская средняя школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования района Шал акына» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не соответствует наличие приказа ответственных лиц за обеспечение	П. 1 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	пожарной безопасности на отдельных участках работ;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	Отсутствует в помещениях дежурного персонала организаций у мест размещения телефонов, планов эвакуации, инструкций о мерах пожарной безопасности табличек с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112", хранение запасного комплекта ключей (не обеспечиваются биркой с надписью о его принадлежности к замку) в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания.;	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В помещении кладовки допускается складирование горючих материалов.;	П. 16 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Отсутствует требуемого количества исправных первичных средств пожаротушения;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В помещении мини-центра отсутствует крепление к полу ковров и ковровых дорожек;	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	В кабинете физики осуществляется использование незакрепленной розетки.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	Отсутствует наличие технической документации на объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики (акта приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 ППБ, паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики, ведомости смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 6 ППБ, план-график и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 4 ППБ);	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

И. В. Сидоров

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

ознакомлен ✓ И. В. Сидоров

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

нет ✓ И. В. Сидоров

Приложение на «  » листах

«12» 04 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.